

Produkt	Beskrivningstext	Kommentar
Våtrumsgolv Objekt Tarkett		
Optima 1,5 mm Våtrumsgolv	MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Plastgolv skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 32/41, samt vara homogent, tjocklek 1,5 mm med PUR-förstärkt ytskikt, VT-godkänt samt uppfylla brandkrav enligt Euroclass BflS1. Fabrikat/typ: Tarkett Optima Våtrumsgolv <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild skall vara färgavstämd med väggbeklädnad enligt MJK.1121/MJK.1122.	
Aquarelle Våtrumsgolv 2 m	MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Plastgolv skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 31, samt vara heterogent, tjocklek 1,5 mm, VT-godkänt, och med PUR-förstärkt ytskikt samt uppfylla brandkrav enligt Euroclass BflS1. Fabrikat/typ: Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild skall vara färgavstämd med väggbeklädnad enligt MJK.1121/MJK.1122.	
Aquarelle Designgolv 3 m	MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Plastgolv skall uppfylla fordringar enligt produktstandard EN 649, klass 31, samt vara heterogent, tjocklek 2,0 mm, VT-godkänt, och med PUR-förstärkt ytskikt samt uppfylla brandkrav enligt Euroclass BflS1. Fabrikat/typ: Tarkett Aquarelle Designgolv <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. Golvbeläggningens färg och mönsterbild skall vara färgavstämd med väggbeklädnad enligt MJK.1121/MJK.1122.	
Våtrumsvägg Objekt Tarkett		
Tarkett Wallgard	MJK.1122 Vattentäta beklädnader av plastmatta med horisontalt monterad våd Väggmatta skall vara homogen, tjocklek 1,3 mm, VT-godkänd, samt uppfylla brandkrav enligt EN ISO 12501-1 klass B s2 d0. Väggmattans yta skall vara PU-belagd, ha god kemikalie- och bakterieresistans samt uppfylla kraven för renrumstest enligt ASTM F24/65 (godkänd) resp ASTM F51/11 (Class A). Fabrikat/typ: Tarkett Wallgard <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. <i>Väggmattans färg och mönsterbild skall vara färgavstämd designelement i väggar/golv enligt bilaga X. Väggmattan skall monteras enligt anvisningar från leverantören.</i>	<i>Alternativ kod och rubrik vid vertikalt monterad våd: MJK.1121 Vattentäta beklädnader av plastmatta med vertikalt monterad våd</i>
Aquarelle Väggmatta	MJK.1122 Vattentäta beklädnader av plastmatta med horisontalt monterad våd Väggmatta skall vara VT-godkänd, och med PUR-förstärkt ytskikt samt uppfylla brandkrav enligt Euroclass Cs2d0. Fabrikat/typ: Tarkett Aquarelle Väggmatta <mönsternamn>. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning. <i>Väggmattans färg och mönsterbild skall vara färgavstämd med golvbeläggning enligt MFK.211.</i>	<i>Alternativ kod och rubrik vid vertikalt monterad våd: MJK.1121 Vattentäta beklädnader av plastmatta med vertikalt monterad våd</i>
Bård Aquarelle Väggm. 49 cm	MJK.1122 Vattentäta beklädnader av plastmatta med horisontalt monterad våd Bård skall vara Bård till Tarkett Aquarelle, <mönsternamn>. Bården skall vara VT-godkänd, och med PUR-förstärkt ytskikt och täcka utrymmet mellan vägg och tak och skall monteras enligt leverantörens anvisningar. Installationsspill skall omhändertas av golventreprenören för återvinning.	

